A D E G U A M E N T O I M P I A N T O A N T I N C E N D I O

Pianta Piano Terra
Rapp. 1:100



Pianta Piano Primo
Rapp. 1:100

LEGENDA SIMBOLI - PREVENZIONE INCENDI

	- Percorso di esodo orizzontale		-Percorso per disabili
	- Muratura REI-EI60		Alt.Acquedotto
	- Porta REI 60 con congegno di autochiusura		Gruppo Pompaggio
	- Muratura REI-EI120		Idrante a muro DN 45
	- Porta REI 120 con congegno di autochiusura		Estintore portatile
	- Cartello indicatore uscita di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08		Pulsante impianto allarme
	- Cartello indicatore percorso di esodo in orizzontale conforme al D.Lgs. 81/08		Quadro Elettrico
	- Cartello indicatore percorso di esodo verso il basso su scala di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08		Attacco Motopompa
	Sostituzione maniglione porta		Controsoffittatura REI 120

COMUNE DI SCANDICCI
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto Sassetti Peruzzi via Ciseri 5 in Scandicci.

CIG: 7185939873 CUP: B74H17000980003

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROGETTAZIONE :

INNOVUS ingegneria
Via Montecarlo 4/c - P.IVA 04714770616 - www.innovus.it

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO — Ing. Luigi Mancini (Professionista Antincendio CERM13088Rlg)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE — Ing. Luigi Mancini — Iscritto al n. 4480

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE — Iscritto al n. 2954 — Arch. Pierluigi Del Villano

Arch. Pierluigi Del Villano (Giovane Professionista)

PROGETTO DI FATTIBILITA' / DEFINITIVO

PROGETTO:	**PROGETTAZIONE ANTINCENDIO**	CODICE ELABORATO:	**FAD TAA**
ELABORATO:	**Adeguamento Impianto Antincendio**	SCALA:	**1:100**

Rev:	Data	Motivo della revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	21.11.2017	Prima emissione	GE	LM	GE

COMMESSA: 2017.050 - CRA Metropolitana di Firenze — **FILE:** 2017.050 FAD TAA

INNOVUS S.r.l. — Via Montecarlo 4/c - Fraz. Agl Carrier — 51039 Castelnuovo (LU) — C.F. e P.IVA 04714770616 — REA LU 157748 — C.S. € 50.000,00 i.v. — T. / Fax +39 0583 1650950 — e-mail: info@innovus.it — Web www.innovus.it

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per per scopi diversi da quello di destinazione senza autorizzazione scritta da parte dell'autore. Il rispettando che ne deriva la proprietà.