



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO  
AREA TERRITORIALE

# SR 69 "Del Valdarno" ROTATORIA CASELLO A1 FIGLINE INCISA - REGGELLO



## VARIANTE n°1 IN CORSO D'OPERA

### **Relazione di variante impianti elettrici**

**TAVOLA N.**

**13**

**SCALA 1: -----**

*NOME FILE: Relazione variante impianti elettrici*

*Data redazione elaborato:*

**C.U.P.:**

**PRATICA N. VNO2011/0001-1**

**Settembre 2019**

**R.U.P.:** Carlo Ferrante

**PROGETTISTA:**

**COLLABORATORI:**

**COORDINATORE PER LA  
SICUREZZA:**

**Arch. Anna Brunelli**

**TECNOENGINEERING S.R.L.**

Sede Legale e Operativa: Via A. da Settignano, 22 - 50135 FIRENZE - Tel. 055.600495  
Unità Locale: Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR) - Tel. 0575.536369  
E-mail: studio@tecnoengineering.com

**RELAZIONE DI VARIANTE IMPIANTI ELETTRICI**

## **1. OGGETTO DI VARIANTE**

La progettazione di variante ha come oggetto la sostituzione di pali di illuminazione tradizionali con pali a sicurezza passiva, rispondenti alla norma UNI EN 12767.

I pali dovranno quindi essere certificati su plinti tradizionali e secondo prove crash test per questo tipo di installazione.

La modifica di variante non implica modifica alcuna sui calcoli illuminotecnici, calcoli elettrici, ecc.. e su quanto altro previsto in progetto esecutivo.