

Spett.le **Città Metropolitana di Firenze**
via Cavour, 1
50127 FIRENZE
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
e p.c. acs@acsingegneri.it

Oggetto: *Parere di fattibilità per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la SP 64 "Certaldese II" e la SP1 "di San Gimignano"*
Aggiornamento per conferenza servizi semplificata ai sensi L. 241/90 e s.m.i. e art. 13 L. 120/20.
Nuovo invio con planimetria corretta

In merito all'indizione della conferenza dei servizi decisoria per il progetto della rotatoria in questione, in seguito ad ulteriore esame degli elaborati, riassumiamo quanto di seguito.

Si conferma che le nuove tubazioni previste per la soluzione dell'interferenza con le reti idriche saranno tre, in ghisa sferoidale dei diametri di 100, 200 e 300 mm oltre ad una tubazione in corrugato con guida de 90 mm per passaggio cavi (con relativi pozzetti posti ogni 40 m circa); il posizionamento delle stesse avverrà all'interno della carreggiata della nuova strada fino ai punti estremi del collegamento con le tubazioni esistenti.

Allegata alla presente una planimetria dove si evidenziano i nuovi percorsi delle tre tubazioni idriche (il corrugato seguirà il medesimo percorso); tuttavia prima dell'inizio dei lavori, occorre fare sopralluogo con la ditta esecutrice per concordare ogni particolare con questa Società che sarà disponibile per sopralluoghi e indicazioni tecniche di ogni tipo.

I materiali usati e le tecniche di posa saranno del tipo in uso presso il Gestore e comunque saranno oggetto di preventivo controllo e approvazione da parte di Acque Spa, la quale richiede anche di essere contattata con sufficiente anticipo per la supervisione alla realizzazione delle opere. Le nuove tubazioni, prima del collegamento con le esistenti, saranno sottoposte a collaudo tecnico funzionale, spurgo e disinfezione a carico della ditta esecutrice; saranno a carico della ditta esecutrice anche tutte le opere inerenti i collegamenti, sia scavi e ripristini, sia parte idraulica e fornitura di tutti i materiali necessari.

GO/ Estensione del servizio sa_IN (H4)



Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Per quanto riguarda l'interferenza con il campo pozzi, ricordiamo che gli interventi di ammodernamento della viabilità previsti dal progetto non modificano in modo sostanziale l'assetto dell'area relativamente a quanto disposto dai vincoli imposti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 Dlgs 152/06; in particolare la realizzazione della nuova rotatoria interferisce in modo lieve con la presenza dell'area di tutela assoluta del pozzo denominato "Baccana 13" ma non in modo tale da impedire l'adeguata protezione della suddetta opera di captazione, per cui non si ritiene necessario lo spostamento.

Visto l'ingombro della nuova viabilità che interferisce con l'accesso alla centrale dell'acquedotto "Baccana", saranno necessarie opere di sistemazione dell'ingresso e della strada bianca interna per permettere ai mezzi anche pesanti di raggiungere le varie zone dell'area; il tutto è indicato nella planimetria allegata


Per qualsiasi chiarimento in merito, potete mettervi in contatto con il geom. Innocenti Sabrina, tel. 050843155, 050843111, s.innocenti@acque.net.

Distinti saluti.

Acque Spa

Il Direttore Gestione Operativa

Ing. Roberto Cecchini






ACQUE SpA | Servizi Idrici
GESTIONE OPERATIVA

Estensione del servizio - Area EM/VE
Tecnico Preventivista: Sabrina Innocenti

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net



GO/ Estensione del servizio sa_IN (H4)



Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.AA. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l'informativa completa su <http://www.acque.net/privacy> o scrivici a privacy@acque.net